

Notfallplan Strom



Die folgenden Verhaltensweisen dienen Ihrer Sicherheit, um im Falle von Elektrounfällen und Beschädigungen an einer Starkstromleitung die richtigen Maßnahmen zu setzen.

01

SICHERN, WARNEN

- › Unfallort absichern/absperren und Personen warnen
- › Maschinen & elektr. Werkzeuge etc. abstellen
- › Bauteile sichern
- › Bei Hochspannung: Sichere Bergung nur nach Freischaltung der Anlage möglich/EKG-Netzleitwarte 0463 521-111
- › Strom abschalten
- › Brand bekämpfen

02

MELDEN

- › Feuerwehr: 122
- › Polizei: 133
- › Rettung: 144
- › Störungshotline Strom: 0463 521-111
- › **Wo** ist der Unfallort?
- › **Was** ist passiert?
- › **Wieviele** Verletzte?
- › **Welche** Verletzungen?
- › **Wer** meldet? (Name, Firma)

03

HELFEN

- › Befreien des Verunglückten aus dem Stromkreis und dem Gefahrenbereich (3 m)
- › Die Retter nicht gefährden!
- › Kein Berühren von leitfähigen Materialien (auch nicht die Haut des Verunglückten!)
- › Nicht laufen und nur langsame, kleine Schritte machen (Schrittspannung!)
- › Erste Hilfe leisten

Was ist zu tun für Unternehmen?!

- › **Bei jedem Unfall:** Firmenleitung (Bauleiter) und Baustellenkoordinator verständigen.
- › **Bei jedem Elektrounfall mit Personenschaden** ist eine Abklärung im Krankenhaus erforderlich. Lebensbedrohliche Folgen können auch erst nach Stunden auftreten.
- › **Zusätzlich bei schwerem oder tödlichem Unfall:**
 - ›› Polizei verständigen! Tel. 133
 - ›› Unfallstelle sichern
 - ›› Vorgesetzten informieren
 - ›› Beweissicherung, Fotodokumentation

Beschädigung an einer Starkstrom-Elektrleitung

- › Arbeit sofort einstellen
- › Ruhe bewahren, keine hektischen Bewegungen, nur langsame und kleine Schritte (Schrittspannung!)
- › Das Fahrzeug aus der Gefahrenzone fahren oder im Fahrzeug bleiben bis der Strom abgeschaltet ist
- › EKG-Netzleitwarte Tel. 0463 521-111 verständigen
- › Unfallort absperren
- › Personen vor Ort warnen

BENACHRICHTIGUNG

- › Geschäfts-/Bauleitung:
- › Baustellenkoordinator:
- › Sicherheitsfachkraft:
- › Arbeitsmedizin:

Jede Beschädigung einer Stromleitung ist verpflichtend der EKG zu melden. Nur so können Folgeschäden an Personen oder Sachwerten zuverlässig verhindert werden.

Kontakt

Störungshotline Strom
 24 Stunden 7 Tage/Woche
 Tel. +43 463 521-111
 St. Veiter Straße 31, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

